



Złotów, dnia 17.10.2024 r.

**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Złotowie
ul. Domańskiego 48a, 77-400 Złotów**

Znak sprawy: PR.5268.9.2024.5

**PROTOKÓŁ
ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych**

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1443 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) zostały przeprowadzone w dniu: 17.10.2024 rok przez

1) st. kpt. mgr inż. Krzysztof Krawczyk – p.o. Naczelnik Wydziału ds. operacyjnych i kontrolno-rozpoznawczych, legitymacja służbowa nr 9645696

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego się upoważnieniem numer PR.5268.9.2024.4 z dnia 27.10.2024 r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie, czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**Budynek oddziału położniczo-ginekologicznego z pododdziałem noworodków
ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów**

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego
Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów	Pani Aneta Kaufka - p.o. Dyrektora

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Pan Jakub Sztekel – zastępca kierownika ds. infrastruktury i logistyki	Pan Zbigniew Wójcik – inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczy:

1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

- 1) Kontrola doraźna na podstawie wniosku o możliwość podłączenia obiektu oddziału położniczo-ginekologicznego z pododdziałem noworodków do monitoringu pożarowego w Komendzie Powiatowej PSP w Złotowie sprawdzająca wykonanie nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli z 06.08.2024 rok, znak sprawy: PR.5268.9.2024.3
- 2) Na wniosek kontrolowanego zmieniono termin kontroli względem wskazanego w upoważnieniu.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- 1) Urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe systemu sygnalizacji pożarowej budynku oddziału położniczo-ginekologicznego z pododdziałem noworodków

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Informacje dot. zgłaszanego obiektu

Dane wnioskodawcy	Informacja dotycząca zgłoszenia obiektu
Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokółowskiego w Złotowie, ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów	Wniosek z dnia 01.08.2024 r. (data wpływu do KP PSP 01.08.2024 r.

2. Charakterystyka obiektu:

2.1 Zwięzła charakterystyka z podstawowymi danymi budynku

Budynek objęty system sygnalizacji pożarowej przeznaczony na potrzeby oddziału położniczo-ginekologicznego, znajduje się w kompleksie szpitalnym Szpitala Powiatowego. Budynek został odebrany przez KP PSP w Złotowie (stanowisko wydane z dnia 18.07.2024 rok). Część budynku jest budynkiem parterowym bez podpiwniczenia z dachem płaskim, pozostała część 4 kondygnacyjna w tym podpiwniczenie i poddasze częściowo użytkowe. Powierzchnia zabudowy 740 m², użytkowa parteru 608 m², użytkowa piętra 225,4 m², użytkowa poddasza 183,4 m², kubatura 6019 m³, wysokość 6-14 m, długość 32,86 metra, szerokość: 29,86. Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, oświetlenia w tym awaryjnego ewakuacyjnego, odgromową, grzewczą, wentylacji, klimatyzacji, wodną, kanalizacyjną, teleinformatyczną. Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej (zwana dalej SSP) w budynku firmy POLON ALFA zbudowana z centrali sygnalizacji pożarowej POLON 4900SW zlokalizowanej w pomieszczeniu dyżurki oddziału z dodatkową centralą zlokalizowaną na portierni szpitalnej. W skład SSP wchodzi optyczne czujniki dymu, ręczne ostrzegacze pożarowe, sygnalizatory akustyczne, elementy kontrolno-sterujące. Urządzenie nadajnika obiektowego, przekazujące sygnał do stacji odbiorczej monitoringu pożarowego w KP PSP w Złotowie DN-1 nr 191009036H własności ORANGE POLSKA S.A. Docelowo po odbiorach SSP ma być monitorowany przez KP PSP w Złotowie. Zapewniono montaż urządzeń przy centrali w portierni. System sygnalizacji pożarowej został odebrany podczas odbioru budowlanego budynku w dniu 18.07.2024 rok.

2.2 Przedstawiono dokumentację w zakresie urządzeń

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego	Dokumentacja techniczna w zakresie przesyłania sygnałów SSP z Szpitala Powiatowego do KP PSP w Złotowie
Dokumentacja techniczna	1) Karta charakterystyki obiektu; 2) Protokół zadziałania i sprawdzenia SSP nr 5/06/24 z dnia 07.06.2024 rok opracowany przez instalatora Macieja Kamińskiego P.P.H.U. MACKMAM w Gębicach – bez uwag; 3) Protokół z dnia 18.07.2024 rok firmy ORANGE POLSKA S.A. z montażu i uruchomienia odbioru sygnałów drogą radiową i telefoniczną opracowany przez instalatora Marka Suwelczak – bez uwag; 4) Umowa nr UM/00762754/2024 z 05.07.2024 rok na stały dozór drogą radiową oraz telefoniczną głównego pożarowego alarmu II stopnia, uszkodzenia lub wyłączenia centrali sygnalizacji pożaru
Zestaw dokumentów dopuszczenia dla poszczególnych elementów urządzenia ppoż., zastosowanych w obiekcie.	Certyfikat zgodności CNBOP PIB nr 1438-CPR-0410 z świadectwem dopuszczenia nr 2346/2015
Opis, uwagi: brak	

3. Wykaz kontrolowanych zagadnień:

- 1) Kontrolowany oświadcza, że czas T1 i T2 (czas T2 wariant 1 i wariant 2 dla poszczególnych centrali został ustawiony zgodnie z czasem określonym w scenariuszu pożarowym określonym w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego);
- 2) Na dzień kontroli przewidziano obsługę centrali w portierni szpitala i w budynku oddziału położniczo-ginekologicznego:
- w trakcie kontroli w budynku portierni znajdowało się dwóch pracowników, druga centrala znajduje się również w budynku oddziału położniczo-ginekologicznego (w dniu kontroli oddział wyłączony z użytkowania)
- 3) Przy centrali SSP zapewniono instrukcję obsługi centrali,
- udostępniono projekt wykonawczy instalacji oddymiania opracowany przez archi-graf Janusz Kiciński & Roman Szumny z lutego 2023 rok uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Jan Naranowicz z 26.02.2024 rok – uzgodnienie zawiera uwagę : zgodnie z postanowieniem WKW PSP: WZ.52840.235.1.MG

- udostępniono protokół przeszkolenia służb eksploatacyjnych inwestora z 18.07.2024 rok opracowany przez Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe MACKAM Maciej Kamiński 64-707 Gębice, ul. Piłska 37
- kontrolowany oświadczy, że ma zawartą umowę nr 79/2023 z dnia 08.12.2023 rok z NOVA TERM Budownictwa Sp. z o.o. Piła ul. Wronia 1: umowa zawiera informacje o serwisach, naprawach i eksploatacji systemu;
- udostępniono książkę serwisową instalacji SSP Polon Alfa Typ 4900SW opracowaną przez Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe MACKAM Maciej Kamiński 64-707 Gębice, ul. Piłska 37 z sierpnia 2024 roku – książka zawiera wpis o zamontowaniu i uruchomieniu systemu sygnalizacji pożaru z 15.06.2024 rok
- udostępniono książkę serwisową opracowaną przez Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe MACKAM Maciej Kamiński 64-707 Gębice, ul. Piłska 37 instalacji oddymiania klatki schodowej producenta MERCOR typ: MCR 9705: książka zawiera wpis o zamontowaniu i uruchomieniu systemu oddymiania klatki schodowej z 15.06.2024 rok
- 4) Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – udostępniono, skan instrukcji stanowi załącznik do sprawy w programie EZD.

Inne ustalenia:

- Nie dotyczy

4. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Brak

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 3 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano ~~bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.~~

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Z-ca Kierownika
Sekcji Infrastruktury i Logistyki

Sideln
.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU
ds. operacyjnych
i kontrolno-rozpoznawczych

Krawczyk
.....
st. kpt. mgr inż. Krzysztof Krawczyk

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)

INSPEKTOR
Ochrony p.poż
Zbigniew Wójcik
inż. Zbigniew Wójcik

zapoznalam się
p.o. DYREKTORA
Szpitala Powiatowego
im. Alfreda Sobólewskiego w Złotowie
Aneta Kaufka
mgr Aneta Kaufka