

SP-11-93/2023



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Złotowie

ON.HK.9020.179.2023

Szpital Powiatowy  
im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie

W P Ł Y N Ę Ł O

dnia: 27. 06. 2023

Asystentka Dyrektora  
Szpitala Powiatowego  
im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie  
Adrianna Njemczewska

Nr: 1866 F Podpis: [Signature]

Złotów, dnia 27 czerwca 2023 r.

2023-06-26  
Dział Ref. i Log. szpitala  
Piel. Epidemiologiczn.  
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych  
Szpitala Powiatowego  
im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie  
lek. Robert Sokolowski

Szpital Powiatowy  
im. Alfreda Sokołowskiego  
ul. Szpitalna 28  
77-400 Złotów

W dniu 12 czerwca 2023 r. w ramach urzędowej kontroli jakości wody pobrano do analizy laboratoryjnej próbki wody w punktach czerpalnych zlokalizowanych na instalacji wody ciepłej Szpitala Powiatowego w Złotowie.

W ślad ze zgłoszeniem telefonicznym z dnia 26 czerwca 2023 r. informuje się, iż w próbkach wody pobranych w punktach: oddz. medycyny paliatywnej, łazienka oraz oddz. wewnętrzny, strona prawa, sala nr 1 stwierdzono obecność bakterii Legionella sp. w ilościach odpowiednio 2667 jtk oraz 2900 jtk w 100 ml próbki wody. Natomiast w punktach: centralna sterylizatornia oraz oddz. chirurgiczny, strona B, sala nr 4 - nie wykryto ww. bakterii.

Bezpieczna liczba mikroorganizmów Legionella sp. nie zagrażająca bezpieczeństwu zdrowotnemu - przy której nie jest wymagane podjęcie działań naprawczych w systemie instalacji wody ciepłej - określona została w załączniku nr 5, część B rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i wynosi <100jtk w 100 ml próbki wody.

Bakterie Legionella są szczególnie niebezpieczne w środowisku wszelkiego rodzaju aerozolu wodno - powietrznego. W budynku może znajdować się wiele źródeł narażenia, które mogą być przyczyną zakażenia legionellozą w tym m.in. głowice prysznicowe.

W zaistniałej sytuacji sieć można uznać za częściowo skolonizowaną przez pałeczki legionella. Organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Złotowie powtórzy badania wody ciepłej.

W myśl zapisów załącznika nr 5, część B, lp. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Zarządca winien natychmiast przystąpić do działań naprawczych

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Złotowie  
ul. M. Hubego 1/1 | 77-400 Złotów  
Sekcja Higieny Komunalnej  
tel. 67 3491691 | 67 3491692  
[hygiena.komunalna.psse.zlotow@sanepid.gov.pl](mailto:hygiena.komunalna.psse.zlotow@sanepid.gov.pl)  
[sekretariat.psse.zlotow@sanepid.gov.pl](mailto:sekretariat.psse.zlotow@sanepid.gov.pl)  
NIP 767-13-15-579 | REGON 570293242  
BDO 000437574  
[www.gov.pl/web/psse-zlotow](http://www.gov.pl/web/psse-zlotow)  
PSSEZlotow/SkrytkaESP


- kopia wydane  
M. Rokus oraz  
pielęgniówce epid.

polegających na: znalezieniu przyczyny, redukcji liczby bakterii, czyszczeniu i dezynfekcji instalacji wody ciepłej; woda nie nadaje się do pryszniców.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie oczekuje szczegółowych informacji na temat prowadzonych prac w celu przywrócenia właściwej jakości wody ciepłej wraz ze wskazaniem terminów ich realizacji, bezzwłocznie po otrzymaniu niniejszego pisma.

W załączeniu:

1. Sprawozdania z badań nr 682-685/W/23 z dnia 23 czerwca 2023 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w ZŁOTOWIE  
  
mgr Hanna Godlewska

Otrzymują:

1. adresat – pocztą elektroniczną
2. HK a/a

/A. Ł./