

- kopia -
egz. oryg. dla Szpitala
u M. Rozmus.

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

Egz. PSSE dla Szpitala

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON.HK.9020.376.2022

Złotów, dnia 24 października 2022 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Anita Łosoś, sekcja Higieny Komunalnej, legitymacja służbowa nr 635.HK.2022
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego, ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów, tel. 67 263 22 33, fax. 67 263 58 78, e-mail: sekretariat@szpital.zlotow.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego, ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów, tel. 67 263 22 33, fax. 67 263 58 78, e-mail: sekretariat@szpital.zlotow.pl

dot.: Wodociągu Zakładowego Złotów, szpital

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego, ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio NIP 767 14 49 305, REGON 0003-00009, PKD 8610 Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Artur Bobruk, dyrektor
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Malwina Rozmus, Kierownik Sekcji Infrastruktury i Logistyki, Koordynator ds. Zarządzania Środowiskiem, pełnomocnictwo z dnia 07.06.2022 r. wydane przez Artura Bobruka
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 24 października 2022 r. godz. 10.30

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*. 13 października 2022 r.

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy.

4. Data i godzina zakończenia kontroli 24 października 2022 r. godz. 11.30

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* Nie dotyczy.
6. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu sanitarnego ujęcia wody, urządzeń wodociągowych, strefy ochrony ujęcia wody, realizacja obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz jakości wody na Wodociągu Zakładowym Złotów Szpital.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* Nie dotyczy.
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
W trakcie kontroli urzędowej do analizy laboratoryjnej pobrano 1 próbkę wody; Protokół poboru / przyjęcia próbek do badań nr 256/HK/2022
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* Nie dotyczy.
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów Nie dotyczy.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile z dnia 10.12.2020r., znak: BD.ZUZ.2.4210.419.2020.DS - pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia – ważne 30 lat od daty wydania niniejszej decyzji.
 - decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile z dnia 11.02.2020r., znak: BD.ZUZ.2.4100.240.2018.AS w sprawie ustanowienia z urzędu strefy ochronnej ujęcia wody; termin ważności – do czasu likwidacji ujęcia;
 - operat wodnoprawny dla ujęcia wody 2022 r.
 - rejestr dobowy poboru wody surowej z własnego ujęcia wody (w wersji papierowej i elektronicznej);
 - rejestr prac na SUW;
 - protokół 9/2021 z dnia 30.11.2021 r. z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego budynku – dot. budynku Oddziału Psychiatrycznego;
 - Procedura Systemu Zarządzania Jakością QP-9/OŚ-01 z dnia 03.03.2015 r. „Szpital posiada system zabezpieczenia awaryjnego”;
 - orzeczenie lekarskie pracowników obsługi hydroforni: Eugeniusz Zdrenka – orzeczenie lekarskie nr 189/2022 z dnia 28.02.2022, aktualne do 14 marca 2024 r.; Paweł Wenda – orzeczenie lekarskie nr 407/22 z dnia 05.05.2022, aktualne do 25 maja 2025 r.;
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* Nie dotyczy.
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: ZF/PT/HK/01/01/10.

Podczas kontroli okazano klauzule informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, z którą strona zapoznała się, tym samym organ spełnił obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm).

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli
W stosunku do kontrolowanego obiektu tj. Wodociągu Zakładowego Złotów Szpital nie jest prowadzone postępowanie administracyjno – egzekucyjne z uwagi na jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego.

Właścicielem ujęcia wody oraz podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej jakości ujmowanej wody z ujęcia znajdującego się w Złotowie przy ul. Szpitalna 28 jest Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Złotowie.

Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile z dnia 10.12.2020 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.419.2020.DS udzielone zostało pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód. Przedmiotowa decyzja aktualna jest 30 lat od wydania niniejszej decyzji. Kontrolowany dokumentuje dobową ilość wody surowej.

Ujęcie wody zasilające ww. wodociąg znajduje się w miejscowości Złotów i dostarcza wodę na cele bytowo - gospodarcze kompleksu szpitalnego. Awaryjnym źródłem wody dla placówki jest Wodociąg Publiczny w Złotowie, co potwierdzono umową z dnia 08.10.2015 r. Nr 28/SZP/2015 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków zawartą z MZWIK Sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie. Według oświadczenia Kontrolowanego woda ze źródła zastępczego pobierana jest wyłącznie w przypadku awarii własnego ujęcia lub prac uniemożliwiających korzystania z własnego ujęcia wody; w roku bieżącym Strona nie korzystała ze źródła awaryjnego. Na podstawie informacji pozyskanych od MZWIK Sp. z o.o. ustalono, iż na „wejściu” instalacji wodociągu miejskiego przy liczniku głównym zamontowany jest zawór antyskażeniowy.

Zgodnie z treścią ww. pozwolenia wodnoprawnego źródłem poboru wody jest studnia ujmująca wodę z pokładów trzeciorzędowych, Q śr.dob. wynosi 150,0 m³/śr.d. Z uwagi na prace prowadzone w sąsiedztwie studni nie dokonano oceny jej stanu sanitarnego – dostęp uniemożliwiony. Według oświadczenia Kontrolowanego studnia jest zabezpieczona przez dostępem osób postronnych, brak kranu do poboru wody surowej. Na podstawie przedstawionej dokumentacji ustalono, iż głębokość studni wynosi 138 m i została uruchomiona w 1981 r. Na podstawie danych pozyskanych od Kontrolowanego ustalono, iż średnia dobowa produkcja wody za 2022 r. wyniosła 44,3m³. Kontrolowany ewidencjonuje dobową ilość wody surowej.

Decyzją z dnia 11.02.2020r., znak: BD.ZUZ.2.4100.240.2018.AS Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile ustanowiło z urzędu strefę ochronną ujęcia wody obejmującą teren ochrony bezpośredniej, termin ważności decyzji - do czasu likwidacji ujęcia. Z uwagi na prace prowadzone w sąsiedztwie studni – dostęp do strefy ograniczony. Ujęcie wody zasilane jest przez jedną studnię, znajdującą się na terenie szpitala, w bliskim sąsiedztwie SUW. Teren ochronny wokół studni ustanowiono prawnie, wyznaczono, ogrodzono siatką, umieszczono tablice informacyjne o lokalizacji ujęcia wody oraz o zakazie wstępu osobom nieupoważnionym. **W dniu kontroli dostęp do studni i strefy uniemożliwiony z uwagi na prowadzone w sąsiedztwie prace polegające na rozbudowie budynku szpitala (oddział psychiatryczny).** Strefę zabezpieczono przed dostępem osób postronnych kłódką na bramie wejściowej na strefę. Teren zagospodarowano zielenią, a grunt nie jest użytkowany w sposób niezwiązany z eksploatacją ujęcia wody. Według oświadczenia Kontrolowanego czas przebywania osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody jest ograniczony do niezbędnego minimum. W bezpośrednim sąsiedztwie ujęcia wody znajdują się: budynki szpitalne, nieużytki, budynki mieszkalne oraz jezioro miejskie. W dniu kontroli - w bezpośrednim sąsiedztwie ujęcia wody - nie stwierdzono źródeł zanieczyszczeń mogących mieć bezpośredni wpływ na pogorszenie jakości ujmowanej wody. Strefy ochrony pośredniej ujęcia wody nie wyznaczono.

Pomieszczenie Stacji Uzdatniania Wody (SUW) znajduje się w części piwnicznej Oddziału Psychiatrycznego i zabezpieczone jest przed dostępem osób nieupoważnionych. Pomieszczenie posiada instalację wodociągową i elektryczną, oświetlenie naturalne i sztuczne. Dojścia do pomieszczenia SUW jest utwardzone. Zarządca prowadzi okresowe przeglądy obiektu budowlanego, co dokumentuje w książce obiektu. Kontrolowany przedstawił Protokół 9/2021 z dnia 30.11.2021 r. z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego budynku (dot. budynku Oddziału Psychiatrycznego). Stan porządkowy ścian i sufit w pomieszczeniu stacji uzdatniania wody – zadowalający. W pomieszczeniu hydroforni zapewniono oznakowany kran do poboru próbek wody uzdatnionej.

Urządzenia do uzdatniania wody: 2 filtry (odżelaziaczo - odmanganiacze) ze wspólnym, pojedynczym aeratorem, 1 hydrofor o poj. 0,2 m³. Stan porządkowy urządzeń dobry. Uzdatnianie wody polega na jej napowietrzaniu, filtracji (odżelazianiu i odmanganianiu). Płukanie filtrów prowadzone jest codziennie automatycznie, w porze nocnej.

Wody popłuczne z płukania filtrów odprowadzane są do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe i roztopowe z terenu strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej odprowadzane są spływem powierzchniowym, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzenia służącego do poboru wody, odpady komunalne nie są gromadzone na terenie strefy. Ścieki komunalne na terenie SUW nie powstają.

Długość sieci wodociągowej wynosi ok. 0,6 km (dane własne organu), brak informacji co do rodzaju zastosowanego materiału. Na podstawie własnych oględzin Kontrolowany ustalił, iż znaczna część sieci wykonana jest ze stali. Ostatnie płukanie sieci wodociągowej miało miejsce 17.10.2022 r. (równolegle z przegrzaniem instalacji wody ciepłej) i prowadzone jest 1-2 x w miesiącu.

Wodociąg objęty jest wewnętrzną kontrolą jakości wody; zakres i częstotliwość badania próbek wody określony został w Protokole uzgodnień na 2022 r. W roku bieżącym Strona poinformowała organ PIS w Złotowie o krótkotrwałym przełączeniu się na wodę z WP Złotów w z uwagi na przerwę w dostawie wody.

Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych (zapewniono słowny i graficzny znak o zakazie). W dniu kontroli nie stwierdzono przypadków palenia wśród pracowników.

W dniu kontroli przedstawiono do wglądu orzeczenia lekarskie pracowników obsługi stacji uzdatniania wody: Eugeniusz Zdrenka – orzeczenie lekarskie nr 189/2022 z dnia 28.02.2022, aktualne do 14 marca 2024 r.; Paweł Wenda – orzeczenie lekarskie nr 407/22 z dnia 05.05.2022, aktualne do 25 maja 2025 r. **W dniu kontroli nie przedstawiono do wglądu badań w kierunku SS dla wspomnianych pracowników.**

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono* nie dotyczy.
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

W dniu kontroli dostęp do studni i strefy uniemożliwiony z uwagi na prowadzone w sąsiedztwie prace polegające na rozbudowie budynku szpitala (oddział psychiatryczny), ponadto nie przedstawiono do wglądu badań w kierunku SS pracowników obsługi SUW.

PPIS w Złotowie bezzwłocznie prosi o przedstawienie badań w kierunku SS obu pracowników obsługi stacji uzdatniania wody.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~**

2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. --- nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości słownie

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr z dnia wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu. Nie dotyczy.

Malwina Rozmys

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Artur Bobruk

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 09.11.2022

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego
im. Józefa Sokołowskiego w Złotowie

lek. Artur Bobruk

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli** „Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego” ZF/PT/HK/01/01/10.

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

Załącznik do protokołu kontroli Nr ON-HK.9020.376.2022 z dnia 24 października 2022 r.
Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego

T- tak; N- nie; ND- nie dotyczy /właściwie zakreślić/

1. Rodzaj urządzenia: zbiorowego zaopatrzenia w wodę, studnia publiczna, indywidualne ujęcie wody do celów /właściwie zakreślić/ **bytowo – gospodarczych kompleksu szpitalnego**
2. Adres urządzenia wodociągowego **Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego, Żłotów, ul. Szpitalna 28**
3. Właściciel urządzenia wodociągowego **Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego, Żłotów, ul. Szpitalna 28**
4. Nazwa i adres jednostki odpowiedzialnej za jakość wody **Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego, Żłotów, ul. Szpitalna 28**
5. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód jest aktualne
Pozwolenie aktualne do dnia – z dnia **10.12.2020** znak **BD.ZUZ.2.4210.419.2020.DS** aktualne T N
- 30 lat od daty wydania pozwolenia
Nazwa i adres organu wydającego pozwolenie **Starosta Żłotowski**
6. Długość sieci wodociągowej [km] **0,6** w tym:
 - 6.1. z rur cementowo- azbestowych -
 - 6.2. z rur PCV -
 - 6.3. z rur żeliwnych -
 - 6.4. z innych (podać z jakich) **stal**.
7. Dobowa produkcja wody /liczona jako średnia z ostatniego roku kalendarzowego/ **44,3 m³/dobę**
8. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę, **brak stałych odbiorców (wyłącznie pracownicy i pacjenci).**
 - 8.1. nazwy obsługiwanych miejscowości /w przypadku małych miejscowości podać też gminę/
Żłotów, szpital
 - 8.2. odbiorcą usług są /szkoły, restauracje, przedszkola, żłobki, domy pomocy społecznej, gospodarstwa domowe, itp./ **szpital**
9. Ocena jakości wody u odbiorców usług wg ostatniego badania: przydatna do spożycia, warunkowo przydatna do spożycia, brak przydatności do spożycia /właściwie zakreślić/
Ocenę jakości wody wydał – **w roku bieżącym oceny nie wydawano.**
Badanie wykonał: **laboratorium PSSE w Pile oraz laboratorium wskazane przez Kontrolowanego.**
10. Przyczyna kwestionowania jakości wody: - ND
 - 10.1. nazwa parametru/wskaźnika (podać jego wartość) -
 - 10.2. czas przekroczenia dla danego parametru / wskaźnika: -
11. Zagrożenia mogące mieć wpływ na jakość wody: ND
 - 11.1. nieuregulowana gospodarka wodno- ściekowa. T N
 - 11.2. usytuowanie wodociągu na terenach rolniczych. T N
 - 11.3. usytuowanie w pobliżu bazy paliw, tras tranzytowych. T N
 - 11.4. sąsiedztwo wysypisk odpadów, mogiłników. T N
 - 11.5. inne (podać jakie) –
12. Uzdatanianie wody:
 - 12.1. z ujęć podziemnych: **napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie,**
 - 12.1.1 klasa wody: nie określano
 - 12.1.2. urządzenia uzdatniające (wymienić): **2 filtry (odżelaziaczo-odmanganiczne) 1 aerator, 1 hydrofor.** ND
 - 12.2. z ujęć powierzchniowych: -. 12.21
 - 12.2.1. kategoria wody: -. 12
 - 12.2.2. urządzenia uzdatniające (wymienić): -. 12
 - 12.3. preparaty używane do uzdatniania wody /w tym do dezynfekcji/(wymienić): 12.31
- 12.4. zastosowano nową technologię uzdatniania wody /to jest jakąkolwiek zmianę w dotychczasowej technologii/, (podać jaką) **nie**, data -. T N
- 12.5. dezynfekcja wody prowadzona stale / okresowo, wg zaleceń /właściwie zakreślić/ T N
- 12.6. chlorownia wyposażona jest w: umywalkę, punkt poboru wody, wentylację grawitacyjną T N ND

i mechaniczną, apteczkę; ma osobne wejście z zewnątrz - zamykane, jest zabezpieczone przed dostępem światła słonecznego /właściwe zakreślić/.

12.7 urządzeniem do gromadzenia wody uzdatnionej jest szczelny zbiornik terenowy /wieżowy T N ND
/właściwe zakreślić/

12.8. sprawowany jest nadzór laboratoryjny nad procesem uzdatniania wody przez laboratorium T N
wodociągowe/ inne.

laboratorium wykonuje oznaczenia: **Wodociąg objęty jest wewnętrzną kontrolą jakości wody; zakres i częstotliwość badania został określony w Protokole uzgodnień na 2022 r.** ND

13. Zagospodarowanie terenu wokół SUW:

13.1. teren SUW utrzymany jest czysto: **hydrofornia znajduje się na terenie szpitala i stanowi wyodrębnione pomieszczenie.** T N

13.2. wody opadowe z terenu SUW odprowadzane są kanalizacją deszczową/splywem powierzchniowym) /właściwe zakreślić/ ND

13.3. ścieki z SUW odprowadzane są do sieci kanalizacyjnej, zbiornika bezodpływowego, zbiornika przepływowego położonego w strefie /poza strefą /właściwe zakreślić/

13.4. odpady komunalne gromadzone są w wyznaczonych kontenerach położonych w strefie/poza strefą /właściwe zakreślić/ T N

13.5. drogi wewnętrzne są utwardzone.

14. Pomieszczenia obiektu utrzymane są w dobrym stanie: T N

14.1. sanitarno – porządkowym. **stan zadowalający** T N

14.2. sanitarno -technicznym.

15. Podać liczbę pracowników bezpośrednio stykającymi się ze zbiornikami wody, urządzeniami do oczyszczania wody, punktami rozdzielczymi wody – **2 osoby** T N

16. Dokumentacja zdrowotna pracowników wymienionych w punkcie 15 jest aktualna. T N

17. Apteczka pierwszej pomocy medycznej jest zapewniona.

18. Stan sanitarno techniczny ujęć/ źródeł wody: ND

18.1. ujęcia wód powierzchniowych:

18.1.1. woda jest ujmowana z rzeki/ zbiornika o nazwie -.

18.1.2. rodzaj ujęcia: brzegowe, nurtowe, jazowe, inne.-./właściwe zakreślić/ T N

18.1.3. zapewniona jest stacja osłonowa -.

18.2. ujęcia wód podziemnych - **w dniu kontroli dostęp do studni i strefy ograniczony z uwagi na prace prowadzone w sąsiedztwie.** ND

19. Inne uwagi kontrolującego / Opis stwierdzonych nieprawidłowości / właściwe zakreślić/

Właścicielem ujęcia wody oraz podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej jakości ujmowanej wody z ujęcia znajdującego się w Złotowie przy ul. Szpitalna 28 jest Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokółowskiego z siedzibą w Złotowie.

Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile z dnia 10.12.2020 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.419.2020.DS udzielone zostało pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód. Przedmiotowa decyzja aktualna jest 30 lat od wydania niniejszej decyzji. Kontrolowany dokumentuje dobową ilość wody surowej.

Ujęcie wody zasilające ww. wodociąg znajduje się w miejscowości Złotów i dostarcza wodę na cele bytowe - gospodarcze kompleksu szpitalnego. Awaryjnym źródłem wody dla placówki jest Wodociąg Publiczny w Złotowie, co potwierdzono umową z dnia 08.10.2015 r. Nr 28/SZP/2015 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków zawartą z MZWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie. Według oświadczenia Kontrolowanego woda ze źródła zastępczego pobierana jest wyłącznie w przypadku awarii własnego ujęcia lub prac uniemożliwiających korzystania z własnego ujęcia wody; w roku bieżącym Strona nie korzystała ze źródła awaryjnego. Na podstawie informacji pozyskanych od MZWiK Sp. z o.o. ustalono, iż na „wejściu” instalacji wodociągu miejskiego przy liczniku głównym zamontowany jest zawór antyskażeniowy.

Zgodnie z treścią ww. pozwolenia wodnoprawnego źródłem poboru wody jest studnia ujmująca wodę z pokładów trzeciorzędowych, Q śr.dob. wynosi 150,0 m³/śr.d. Z uwagi na prace prowadzone w sąsiedztwie studni nie dokonano oceny jej stanu sanitarnego – dostęp uniemożliwiony. Według oświadczenia Kontrolowanego studnia jest zabezpieczona przed dostępem osób postronnych, brak kranu do poboru wody surowej. Na podstawie przedstawionej dokumentacji ustalono, iż głębokość studni wynosi 138 m i została uruchomiona w 1981 r. Na podstawie danych pozyskanych od Kontrolowanego ustalono, iż średnia dobową produkcja wody za 2022 r. wyniosła 44,3m³. Kontrolowany ewidencjonuje dobową ilość wody surowej.

Decyzją z dnia 11.02.2020r., znak: BD.ZUZ.2.4100.240.2018.AS Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile ustanowiło z urzędu strefę ochronną ujęcia wody obejmującą

teren ochrony bezpośredniej, termin ważności decyzji - do czasu likwidacji ujęcia. Z uwagi na prace prowadzone w sąsiedztwie studni – dostęp do strefy ograniczony. Ujęcie wody zasilane jest przez jedną studnię, znajdującą się na terenie szpitala, w bliskim sąsiedztwie SUW. Teren ochronny wokół studni ustanowiono prawnie, wyznaczono, ogrodzono siatką, umieszczono tablice informacyjne o lokalizacji ujęcia wody oraz o zakazie wstępu osobom nieupoważnionym. W dniu kontroli dostęp do studni i strefy uniemożliwiony z uwagi na prowadzone w sąsiedztwie prace polegające na rozbudowie budynku szpitala (oddział psychiatryczny). Strefę zabezpieczono przed dostępem osób postronnych kłódką na bramie wejściowej na strefę. Teren zagospodarowano zielenią, a grunt nie jest użytkowany w sposób niezwiązany z eksploatacją ujęcia wody. Według oświadczenia Kontrolowanego czas przebywania osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody jest ograniczony do niezbędnego minimum. W bezpośrednim sąsiedztwie ujęcia wody znajdują się: budynki szpitalne, nieużytki, budynki mieszkalne oraz jezioro miejskie. W dniu kontroli - w bezpośrednim sąsiedztwie ujęcia wody - nie stwierdzono źródeł zanieczyszczeń mogących mieć bezpośredni wpływ na pogorszenie jakości ujmowanej wody. Strefy ochrony pośredniej ujęcia wody nie wyznaczono.

Pomieszczenie Stacji Uzdadniania Wody (SUW) znajduje się w części piwnicznej Oddziału Psychiatrycznego i zabezpieczone jest przed dostępem osób nieupoważnionych. Pomieszczenie posiada instalację wodociągową i elektryczną, oświetlenie naturalne i sztuczne. Dojścia do pomieszczenia SUW jest utwardzone. Zarządca prowadzi okresowe przeglądy obiektu budowlanego, co dokumentuje w książce obiektu. Kontrolowany przedstawił Protokół 9/2021 z dnia 30.11.2021 r. z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego budynku (dot. budynku Oddziału Psychiatrycznego). Stan porządkowy ścian i sufit w pomieszczeniu stacji uzdatniania wody – zadowalający. W pomieszczeniu hydroforni zapewniono oznakowany kran do poboru próbek wody uzdatnionej.

Urządzenia do uzdatniania wody: 2 filtry (odżelaziaczo - odmanganiacze) ze wspólnym, pojedynczym aeratorem, 1 hydrofor o poj. 0,2 m³. Stan porządkowy urządzeń dobry. Uzdatnianie wody polega na jej napowietrzaniu, filtracji (odżelazianiu i odmanganianiu). Płukanie filtrów prowadzone jest codziennie automatycznie, w porze nocnej.

Wody popłuczne z płukania filtrów odprowadzane są do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe i roztopowe z terenu strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej odprowadzane są spływem powierzchniowym, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzenia służącego do poboru wody, odpady komunalne nie są gromadzone na terenie strefy. Ścieki komunalne na terenie SUW nie powstają.

Długość sieci wodociągowej wynosi ok. 0,6 km (dane własne organu), brak informacji co do rodzaju zastosowanego materiału. Na podstawie własnych oględzin Kontrolowany ustalił, iż znaczna część sieci wykonana jest ze stali. Ostatnie płukanie sieci wodociągowej miało miejsce 17.10.2022 r. (równoległe z przegrzaniem instalacji wody ciepłej) i prowadzone jest 1-2 x w miesiącu.

Wodociąg objęty jest wewnętrzną kontrolą jakości wody; zakres i częstotliwość badania próbek wody określony został w Protokole uzgodnień na 2022 r. W roku bieżącym Strona poinformowała organ PIS w Złotowie o krótkotrwałym przełączeniu się na wodę z WP Złotów w z uwagi na przerwę w dostawie wody.

Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych (zapewniono słowny i graficzny znak o zakazie). W dniu kontroli nie stwierdzono przypadków palenia wśród pracowników.

W dniu kontroli przedstawiono do wglądu orzeczenia lekarskie pracowników obsługi stacji uzdatniania wody: Eugeniusz Zdrenka – orzeczenie lekarskie nr 189/2022 z dnia 28.02.2022, aktualne do 14 marca 2024 r.; Paweł Wenda – orzeczenie lekarskie nr 407/22 z dnia 05.05.2022, aktualne do 25 maja 2025 r. W dniu kontroli nie przedstawiono do wglądu badań w kierunku SS dla wspomnianych pracowników.

Symbol studni	Głębokość studni (m)	Ilość ujmowanej wody m ³ /dobę	Wydajność m ³ /d	Zabezpieczenie studni przed dostępem osób niepowołanych (jest/ brak)	Data włączenia studni do eksploatacji	Data wyłączenia studni z eksploatacji	Studnia				posiada zawór do pobierania próbek	Prowadzona jest książka eksploatacji studni
							jest szczelnie ocembrowana	ma szczelną płytę nastudzienną	ma wąż zapewniający szczelność	dezynfekowana/ wentylowana/ zabezpieczona przed zalewaniem/ z możliwością odprowadzania wód (tak/nie)		
SW 1	138	44,3	150	tak	1981	-	Brak możliwości weryfikacji w dniu kontroli	Brak możliwości weryfikacji w dniu kontroli	Brak możliwości weryfikacji w dniu kontroli	tak	Wg. oświadczenia kontrolowanego - nie	nie

DYREKTOR
 Zakładu Gospodarki Wodnej
 im. Alfreda Sosnowskiego w Złotowie
[Signature]
 (podpis osoby kontrolowanej)
 lek. Artur Bobrak

[Signature]
 (podpis osoby kontrolującej)