

PAŃSTWOWY PÓWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZŁOTOWIE

Telefony:


- informacja o numerach wewnętrznych
- PPIS w Złotowie
- fax
- e-mail
- e-PUAP
- Sekcja Higieny Komunalnej
- e-mail.

67 349-16-91, 067/349-16-92
67 349-16-94
67 349-16-91
psse.zlotow@pis.gov.pl
/PPIS Złotów Skrytka SP
tel. 67 349-16-91 (36)
higiena.komunalna@psse-zlotow.pl

ul. M. Hubego 1/1
77-400 Złotów www.psse-zlotow.pl
<http://bip.psse-zlotow.pl>

ON.HK.9011.2.7.2021

Złotów, dnia 1 marca 2021 r.



**Szpital Powiatowy
im. Alfreda Sokołowskiego
ul. Szpitalna 28
77-400 Złotów**

W dniu 21 stycznia 2021 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie wpłynął wniosek Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Złotowie przy ul. Szpitalna 28 z dnia 18 stycznia 2021 r. znak: SZP-KZS-1/2021 (uzupełniony w dniach: 11, 18 oraz 24 lutego 2021 r.), dotyczący montażu pompy firmy VANSAN typ VSP SS oraz rur ocynkowanych zastosowanych w procesie ujmowania i dystrybucji wody na Wodociągu Zakładowym Złotów-szpital w miejscowości Złotów przy ul. Szpitalnej 28.

W myśl zapisów § 24 pkt. 3, § 25, ust. 3 i 4 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), właściwy powiatowy inspektor sanitarny prowadzi nadzór nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody. W ramach tego nadzoru, organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej dokonuje weryfikacji, czy materiał lub wyrób stosowany do dystrybucji wody nie uwalnia do wody niebezpiecznych substancji lub substancji, które w inny sposób negatywnie wpływają na jakość wody. Wspomniana weryfikacja jest dokonywana na podstawie dokumentacji przedłożonej przez podmiot zamierzający zastosować materiał lub wyrób do dystrybucji wody.

Przedmiotowy wniosek zawierał wszystkie elementy, o których mowa w § 25, ust. 4 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

- **pompa głębinowa typ VSP SS** firmy: VANSAN MAKINA MONTAJ ve PEZARLAMA A. S. IN. Turcja: Atestem Higienicznym Bk/w/0367/01/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. wydanym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska; niniejszy atest traci ważność po 11 czerwca 2021r.

lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu; przedmiotowy atest został wydany na wniosek KTB-Pompy i Armatura s.c. Tomasz Belau Leszek Mizerski z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Międzyborskiej 14/5;

- rury z **powłoką cynkową** firmy: JOSKIN POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Trzciance przy ul. Gorzowskiej 62; Atest Higieniczny B-BK-60210-1151/20 z dnia 29 września 2020 r. wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska, niniejszy atest traci ważność po 29 września 2023r. lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu;

- ww. materiały / wyroby zostaną zastosowane do dystrybucji wody ze studni głębinowej na Wodociągu Zakładowym Złotów-szpital w miejscowości Złotów przy ul. Szpitalnej 28.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie, po przeprowadzeniu weryfikacji, czy materiały / wyroby stosowane do dystrybucji wody nie uwalniają do wody niebezpiecznych substancji lub substancji, które w inny sposób negatywnie wpływają na jakość wody

nie wnosi zastrzeżeń

do ww. materiałów / wyrobów, które zostaną wykorzystane do dystrybucji wody ze studni głębinowej na Wodociągu Zakładowym Złotów, szpital w miejscowości Złotów przy ul. Szpitalnej 28

przy spełnieniu poniższego warunku:

- rury o powłokach cynkowych nie należy stosować w kontakcie z wodą o agresywnych właściwościach korozyjnych - Atest Higieniczny B-BK-60210-1151/20 z dnia 29 września 2020 r. wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w ZŁOTOWIE

mgr Halina Godlewska

Do wiadomości:

1. adresat - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

2. HK a a

/A. L./