



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Złotowie

Szpital Powiatowy
im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie

W PŁYŃEŁO

dnia:

13. 06. 2025

Nr: 1732

Podpis:

ON-HK.9020.191.2025

Złotów, 12 czerwca 2025 r.

Wójt Gminy Tarnówka
ul. Zwycięstwa 2
77-416 Tarnówka

OCENA JAKOŚCI WODY NR 182/2025

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie po zapoznaniu się z treścią sprawozdań z badań próbek ciepłej wody użytkowej pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 22 maja 2025r. do analizy laboratoryjnej w zakresie parametru Legionella sp. z instalacji wody ciepłej na terenie Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie, Oddziału Terapii Uzależnień w Piecovie, w punktach czerpalnych:

- łazienka dla osób niepełnosprawnych, parter (sprawozdanie z badań nr 356472/25/POZ z dnia 3 czerwca 2025 r.),
- łazienka męska, prysznic 1 (sprawozdanie z badań nr 356471/25/POZ z dnia 3 czerwca 2025 r.)

informuje, iż w zakresie przebadanego parametru woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie stwierdza iż jakość wody spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać ciepła woda użytkowa.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Złotowie**

mgr Halina Godlewska - Sylwestrzak

/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:

1. Szpital Powiatowy w Złotowie im. A. Sokołowskiego, ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów

Otrzymują:

1. adresat - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
2. HK a/a
/L.B./

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Złotowie
ul. M. Hubego 1/1 | 77-400 Złotów
Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 67 3497153
higiena.komunalna.psse.zlotow@sanepid.gov.pl
sekretariat.psse.zlotow@sanepid.gov.pl
NIP 767-13-15-579 | REGON 570293242
BDO 000437574
www.gov.pl/web/psse-zlotow
PSSEZlotow/SkrytkaESP



2025-06-13
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Złotowie

Szpital Powiatowy
im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie
W PŁYŃEŁO

dnia:

13. 06. 2025

Nr:

1738

Podpis:

Złotów, 12 czerwca 2025 r.

ON.HK.9020.189.2025

Burmistrz Miasta Złotów
Al. Piasta 1, 77-400 Złotów

OCENA JAKOŚCI WODY NR 182/2025

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie po zapoznaniu się z treścią sprawozdań z badań próbek ciepłej wody użytkowej pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 22 maja 2025r. do analizy laboratoryjnej w zakresie parametru Legionella sp. z instalacji wody ciepłej na terenie Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie, w punktach czerpalnych:

- Oddział Wewnętrzny, dziecięcy, łazienka ogólnodostępna (sprawozdanie z badań nr 355890/25/POZ z dnia 3 czerwca 2025 r.),
- Oddział Medycyny Paliatywnej, łazienka pacjentów (sprawozdanie z badań nr 355889/25/POZ z dnia 3 czerwca 2025 r.)
- Oddział Wewnętrzny, strona prawa, sala nr 1 (sprawozdanie z badań nr 355892/25/POZ z dnia 3 czerwca 2025 r.)
- Oddział Chirurgiczny, łazienka ogólnodostępna (sprawozdanie z badań nr 355891/25/POZ z dnia 3 czerwca 2025 r.)

informuje, iż w zakresie przebadanego parametru woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie stwierdza iż jakość wody spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać ciepła woda użytkowa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Złotowie
mgr Halina Godlewska - Sylwestrzak
/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:

1. Szpital Powiatowy w Złotowie im. A. Sokołowskiego, ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów

Otrzymują:

1. adresat – za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
2. HK a/a
/L.B./

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Złotowie
ul. M. Hubego 1/1 | 77-400 Złotów
Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 67 3497153
higiena.komunalna.psse.zlotow@sanepid.gov.pl
sekretariat.psse.zlotow@sanepid.gov.pl
NIP 767-13-15-579 | REGON 570293242
BDO 000437574
www.gov.pl/web/psse-zlotow
PSSEZlotow/SkrytkaESP

