

**POWIATOWA STACJA  
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA**  
77-400 ZŁOTÓW  
ul. Hubego 1/1  
Tel./fax 067 3491691, tel. 067 3491692  
NIP 767-13-15-579 Reg. 570293242

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

## PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON.HK.9020.200.2026

Złotów, dnia 22 lipca 2026 r.  
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Anita Łosoś, Oddział Nadzoru, Sekcja Higieny Komunalnej, legitymacja służbowa nr 6  
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416 z późn. zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691).

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

#### 1. Podmiot kontrolowany

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego, ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów, tel. 67 263 22 33, fax. 67 263 58 78, e-mail: sekretariat@szpital.zlotow.pl  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

#### 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego, ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów, tel. 67 263 22 33, fax. 67 263 58 78, e-mail: sekretariat@szpital.zlotow.pl

**dot.: Wodociąg Zakładowego Złotów Szpital**

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

#### 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego, ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów  
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

#### 4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio NIP 767 14 49 305, REGON 0003-00009, PKD 8610 Z

#### 5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Aneta Kaufka dyrektor  
(imię i nazwisko/stanowisko)

#### 6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

referent, upoważnienie z dnia 03.07.2025 r. wydane przez Dyrektora Szpitala Powiatowego w Złotowie mgr Anetę Kaufka  
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

#### 7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\* nie dotyczy (imię i nazwisko/stanowisko/inne)

### II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

#### 1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 6 lipca 2026 r. godz. 9.30

#### 2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\* nie dotyczy

#### 3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: obiekt nie podlega pod ustawę z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2025 r., poz. 1480 z późn. zm.)

4. Data i godzina zakończenia kontroli 6 lipca 2026 r. godz. 11.30.
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* Nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu sanitarnego strefy ochrony ujęcia wody oraz jej dokumentacji, urządzeń wodociągowych i stacji uzdatniania wody, dane dotyczące sieci wodociągowej, realizacja kontroli wewnętrznej, ocena procedur, awaryjne zaopatrzenie konsumentów w wodę pitną, badania lekarskie obsługi wodociągu, apteczka pierwszej pomocy przedmedycznej, realizacja obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz pobór próbek wody z Wodociągu Zakładowego Złotów Szpital.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\* Nie dotyczy.  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*  
– nr i nazwa protokołu/ów\*  
W trakcie kontroli urzędowej do analizy laboratoryjnej pobrano dwie próbki wody; Protokół poboru / przyjęcia próbek do badań nr 116-117/ON-HK/2026
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\* Nie dotyczy.
10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów Nie dotyczy.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
  - decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile z dnia 10.12.2020r., znak: BD.ZUZ.2.4210.419.2020.DS - pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia – ważne 30 lat od daty wydania niniejszej decyzji.
  - decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile z dnia 11.02.2020r., znak: BD.ZUZ.2.4100.240.2018.AS w sprawie ustanowienia z urzędu strefy ochronnej ujęcia wody; termin ważności – do czasu likwidacji ujęcia;
  - rejestr prac na SUW;
  - badania lekarskie pracowników obsługi hydroforni: [REDACTED] z dnia 27 lutego 2026; badanie na nosicielstwo w kierunku SS z 04.11.2022r.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\* Nie dotyczy.
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: ZF/PT/HK/01/01/10.

Podczas kontroli okazano klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, z którą strona zapoznała się, tym samym organ spełnił obowiązki informacyjne zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm).

### III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

W stosunku do kontrolowanego obiektu tj. Wodociągu Zakładowego Złotów Szpital nie jest prowadzone postępowanie administracyjno – egzekucyjne.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego.

Właścicielem ujęcia wody oraz podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej jakości ujmowanej wody z ujęcia znajdującego się w Złotowie przy ul. Szpitalna 28 jest Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Złotowie.

Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile z dnia 10.12.2020 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.419.2020.DS udzielone zostało pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód. Przedmiotowa decyzja aktualna jest 30 lat od wydania niniejszej decyzji. Kontrolowany dokumentuje dobową ilość wody surowej.

Ujęcie wody zasilające ww. wodociąg znajduje się w miejscowości Złotów na terenie Szpitala Powiatowego w Złotowie, przy ul. Szpitalnej 28; dostarcza wodę na cele bytowo - gospodarcze kompleksu szpitalnego.

Awaryjnym źródłem wody dla placówki jest Wodociąg Publiczny w Złotowie, co potwierdzono umową z dnia 08.10.2015 r. Nr 28/SZP/2015 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków zawartą z MZWIK Sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie. Według oświadczenia Kontrolowanego woda ze źródła zastępczego pobierana jest wyłącznie w przypadku awarii własnego ujęcia lub prac uniemożliwiających korzystania z własnego ujęcia wody. Na „wejściu” instalacji wodociągu miejskiego przy liczniku głównym zamontowany jest zawór antyskażeniowy.

Zgodnie z treścią ww. pozwolenia wodnoprawnego źródłem poboru wody jest studnia ujmująca wodę z pokładów trzeciorzędowych,  $Q$  śr.dob. wynosi  $150,0 \text{ m}^3/\text{śr.d.}$  Na podstawie przedstawionej dokumentacji ustalono, iż głębokość studni wynosi 138 m i została uruchomiona w 1981 r. Średnia dobową produkcja wody za 2026 r. wyniosła  $48,22 \text{ m}^3$ . Kontrolowany ewidencjonuje dobową ilość wody surowej.

Decyzją z dnia 11.02.2020r., znak: BD.ZUZ.2.4100.240.2018.AS Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile ustanowiło z urzędu strefę ochronną ujęcia wody obejmującą teren ochrony bezpośredniej, termin ważności decyzji - do czasu likwidacji ujęcia. Woda z ujęcia ujmowana jest przez jedną studnię, znajdującą się na terenie szpitala, w bliskim sąsiedztwie SUW. Wewnętrzne ocembrowanie studni suche, wentylowane; zapewniono stabilny kominek wentylacyjny zabezpieczony siatką i daszkiem. Brak kranu do poboru próbek wody surowej. **Na przełomie VII-VIII br. planowane jest odmalowanie wewnętrznego ocembrowania studni.** Dojście do studni utwardzone. Teren ochronny wokół studni ustanowiono prawnie, wyznaczono, ogrodzono siatką, umieszczono tablice informacyjne o lokalizacji ujęcia wody oraz o zakazie wstępu osobom nieupoważnionym. Strefę zabezpieczono przed dostępem osób postronnych kłódką na bramie wejściowej na strefę. Teren zagospodarowano zielenią, a grunt nie jest użytkowany w sposób niezwiązany z eksploatacją ujęcia wody. W dniu kontroli kończono prace polegające na koszeniu strefy. Według oświadczenia Kontrolowanego czas przebywania osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody jest ograniczony do niezbędnego minimum. W bezpośrednim sąsiedztwie ujęcia wody znajdują się: budynki szpitalne, nieużytki, skrzyżowanie dróg wojewódzkich 188 i 189, budynki mieszkalne oraz jez. Miejskie. W dniu kontroli - w bezpośrednim sąsiedztwie ujęcia wody - nie stwierdzono źródeł zanieczyszczeń mogących mieć bezpośredni wpływ na pogorszenie jakości ujmowanej wody. Strefy ochrony pośredniej ujęcia wody nie wyznaczono.

Pomieszczenie Stacji Uzdatniania Wody (SUW) znajduje się w części piwnicznej Oddziału Psychiatrycznego i zabezpieczone jest przed dostępem osób nieupoważnionych. Pomieszczenie posiada instalację wodociągową i elektryczną, oświetlenie naturalne i sztuczne. Dojścia do pomieszczenia SUW jest utwardzone. Zarządca prowadzi okresowe przeglądy obiektu budowlanego, co dokumentuje w książce obiektu. Stan porządkowy ścian i sufit w hali urządzeń do uzdatniania wody dobry. Zapewniono oznakowany kran do poboru próbek wody uzdatnionej.

Urządzenia do uzdatniania wody: 2 filtry (odżelaziacz - odmanganiacz) ze wspólnym, pojedynczym aeratorem, 1 hydrofor. Stan porządkowy urządzeń w dniu kontroli bez zastrzeżeń. Uzdatnianie wody polega na jej napowietrzaniu, filtracji (odżelazianiu i odmanganianiu). Płukanie filtrów prowadzone jest codziennie automatycznie; ostatnie miało miejsce 6 lipca 2026 r. Ścieki komunalne na terenie SUW nie powstają.

Wody popłuczne z płukania filtrów odprowadzane są do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe i roztopowe z terenu strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej odprowadzane są spływem powierzchniowym, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzenia służącego do poboru wody.

Długość sieci wodociągowej wynosi ok. 0,1 km (oraz przyłącza 0,58 km) i wykonana jest z PE i stali, brak danych, co do procentowego udziału poszczególnych materiałów.

Wodociąg objęty jest wewnętrzną kontrolą jakości wody; zakres i częstotliwość badania próbek wody określony został w Protokole uzgodnień na 2026 r. Wyniki badań z kontroli wewnętrznej przekazywane są do tut. stacji.

Na terenie całej placówki obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych (zapewniono słowny i graficzny znak o zakazie). W dniu kontroli nie stwierdzono przypadków palenia wśród pracowników.

W roku bieżącym nie zgłaszano do organu PIS w Złotowie żadnych informacji na temat przerw, czy awarii w dostawie wody pitnej.

Obsługa techniczna wodociągu p. Paweł Wenda posiada aktualne badania lekarskie: badanie na nosicielstwo w kierunku SS z 04.11.2022 r. i orzeczenie lekarskie Nr [REDAKTOWANE]

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\* nie dotyczy.

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*

**W trakcie czynności kontrolnych uzyskano informację, iż na przełomie VII-VIII br. planowane jest odmalowanie wewnętrznego ocembrowania studni. Niezwłocznie po wykonaniu ww. prac należy poinformować pisemnie o tym fakcie PPIS w Złotowie.**

#### **ZAKRES DZIAŁAŃ INFORMACYJNO - EDUKACYJNYCH**

1. Właściwy stan sanitarny/techniczny/higieniczny poszczególnych budynków, pomieszczeń, urządzeń wodociągowych takich jak ujęcia wody, studnie, stacje uzdatniania wody (kontrola poszczególnych pomieszczeń budynków i urządzeń, zapas i rodzaj środków dezynfekcyjnych i czystościowych w celu zachowania właściwego stanu sanitarno-higienicznego, wentylacja i temperatura w pomieszczeniach magazynowania i stosowania preparatów chemicznych, gospodarka ściekowa w budynkach usytuowanych w obrębie strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody).
2. Obowiązek ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody i analiza ryzyka dla ujęcia wody (wyznaczenie strefy ochronnej, przeprowadzenie i aktualizowanie analizy ryzyka dla ujęcia wody, zasadność ustanowienia terenu ochrony pośredniej, zabezpieczenie terenu i obudowy studni przed dostępem osób trzecich (ogrodzenie, monitoring)).
3. Ocena ryzyka strefy zaopatrzenia w wodę (przesłanki zmiany zakresu parametrów/częstotliwości badania wody).
4. Punkty zgodności (prawidłowość wyznaczenia punktów: równomierne rozłożenie w obszarze sieci, w czasie pobór próbek wody z tych punktów, reprezentatywnie dla jakości wody; wymagania dla kurków czerpalnych wody: możliwość sterylizacji płomieniem, dobry stan techniczny, zapewnienie wypływu wody swobodnym strumieniem).
5. Pogorszenie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz awarie systemu zaopatrzenia w wodę (wypracowanie procedur i sposobu postępowania w przypadku pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wystąpienia awarii systemu zaopatrzenia w wodę, posiadania aktualnej informacji o alternatywnych źródłach wody przeznaczonej do spożycia zlokalizowanych w poszczególnych gminach oraz informacje o ewentualnych zasobach materiałowych możliwych do wykorzystania w przypadku zakłóceń w funkcjonowaniu sieci wodociągowej).
6. Informowanie konsumentów o jakości wody przez dostawców wody (postępowanie w przypadku nieprzydatności wody do spożycia przez ludzi (brak\warunkowa\odstępstwo), mechanizmy informowania zapewniające skuteczne dotarcie z informacją do konsumentów wody, informowanie o rozpoczęciu realizacji awaryjnego zaopatrzenia w wodę w związku z brakiem przydatności wody).
7. Odstępstwa od wartości parametrów jakości wody do spożycia (konieczność przedstawienia we wniosku o udzielenie zgody na odstępstwo spełnienia przesłanek do jego udzielania, wyjaśnienia dot. informacji jakie powinny być zawarte we wniosku, obowiązki dostawców wody, parametry, na które można uzyskać zgodę na odstępstwo, współpraca z organami PIS i samorządem terytorialnym).
8. Analiza przyczyn zanieczyszczenia jakości wody do spożycia (identyfikacja źródła zanieczyszczenia, opracowanie schematów działania w zależności od rodzaju zanieczyszczenia, informowanie PIS o przyczynach zanieczyszczenia).
9. Realizacja harmonogramu badań wody przez dostawcę wody (termin informowania organu o wynikach badań oraz przysyłania sprawozdań, laboratoria uprawnione do wykonywania badania wody).
10. Monitoring substancji promieniotwórczych (obowiązek wykonywania badań zgodnie z określoną częstotliwością, terminowe przekazywanie informacji o przekroczeniach wartości parametrycznych oraz terminowe przekazywanie sprawozdań z wykonywanych badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi).
11. Stosowanie odpowiednich materiałów do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi (informowanie o wymaganiach dla ww. materiałów, daty ważności atestu materiału, wyrobu, monitorowanie parametrów mogących przenikać do wody z użytych do kontaktu z wodą materiałów).

12. Nowe wymagania w zakresie projektowanych krajowych przepisów implementujących dyrektywę 2020/2184 dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (zmiana standardów jakości - nowe parametry lub zmiana wartości parametrycznych, podejście do bezpieczeństwa wody oparte na ryzyku, ujednolicenie w UE nadzoru nad materiałami kontaktującymi się z wodą przeznaczoną do spożycia).
13. Palenie tytoniu i wyrobów tytoniowych (palenie tytoniu w miejscu niedozwolonym, oznakowanie o zakazie palenia wyrobów tytoniowych, przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych).

#### IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*

2. Wniesiono/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono\*\*

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. ... nie nałożono/nałożono\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości ..... słownie .....

(nr mandatu karnego) .....

(podstawa prawna) .....

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr ..... z dnia ..... wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.  
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się\*\*

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu. Nie dotyczy.

*Agnieszka Klawnska*  
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

*Ante Szabo*  
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

**V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU**Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 22.07.2026**DYREKTOR**  
Szpitala Powiatowego  
im. Alfreda Sokółki w Złotowie*mgr Aneta Kaufka*

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli\*\* „Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego” ZF/PT/HK/01/01/10.

(nazwa/nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić